



Liittymisjohdot

Liittymisjohtoina käytetään yleisesti TN-C -järjestelmän mukaisesti AXMK-tyyppisiä 4-johdinkaapeleita.

Alla olevassa taulukossa kaapeleiden asennustapana on käytetty D1 (asennus putkeen). Putket koskettavat toisiaan.

Taulukko perustuu voimassa oleviin SFS 6000 -standardeihin.

Suurin sallittu pääsulakekoko Asennustapa D1, viereisten putkien välinen etäisyys 0	Liittymisjohtolaji AXMK
63A	4x25S
100A	4x50S
160A	4x95S
200A	4x150S
250A	4x185S
250A	4x240S
315A	4x300S
400A	2x4x185S
600A	3x4x185S
800A	4x4x240S
1000A	5x4x240S

Käytettäessä muita kuin yllä olevia liittymiskaapeleita, tulee olla yhteydessä verkkoyhtiöön.

Liittymisjohtoa mitoittaessa pitää huomioida myös sen pituus. Esimerkiksi haja-asutusalueilla liittymispisteet voivat sijaita suhteellisen etäällä mittauskeskuksesta.

Lisätiedot

Asiakaspalvelu 02 8377 8778
verkkopalvelu@raumanenergia.fi

Rauman Energia Sähköverkko Oy

Kairakatu 4, 26100 Rauma
Y-tunnus: 2787239-4